計 量 証 明 書

株式会社 バースヴィジョン 様

第 10B06090 号

平成22年5月10日

計量の結果を下記の通り証明します。

件名	株式会社 バースヴィジョン			
試料種類	放流水			
採取場所	株式会社 バースヴィジョン			
採取年月日	平成22年4月28日	時間	16:00	
採取者	共和メンテナンス 株式会社			
天候		気温	℃	水温 ℃

株式会社 総合環境分析
神奈川県横浜市 緑区鴨居一丁目13番2号
電話 045-929-0033
FAX 045-929-0039
計量証明事業登録番号神奈川県第97号
環境計量士 村田 靖

計量対象	計量結果		計量方法
水素イオン濃度(pH)	7.7(21.9℃)		JIS K 0102 12.1
浮遊物質量(SS)	20 mg/l		昭46.環告第59号付表8
生物化学的酸素要求量(BOD)	10 mg/l		JIS K 0102 21及び32.3
ヘキサン抽出物質	1未満 mg/l		昭49.環告第64号付表4
以下余白			

備考	