計 量 証 明 書

株式会社 バースヴィジョン 様

第 10B12852 号

平成22年9月16日

計量の結果を下記の通り証明します。

件名	株式会社 バースヴィジョン				
試料種類	放流水				
採取場所	株式会社 バースヴィジョン				
採取年月日	平成22年9月8日		時間	10:00	
採取者	共和メンテナンス 株式会社				
天候		気温	℃	水温	℃

株式会社 総合環境分析
神奈川県横浜市 緑区鴨居一丁目13番2号
電話 045-929-0033
FAX 045-929-0039
計量証明事業登録番号神奈川県第97号
環境計量士 村田 靖

計量対象	計量結果		計量方法
銅含有量	0.05未満 mg/l		JIS K 0102 52.4
亜鉛含有量	0.08 mg/l		JIS K 0102 53.3
溶解性鉄含有量	0.05未満 mg/l		JIS K 0102 57.2
クロム含有量	0.05未満 mg/l		JIS K 0102 65.1.4
六価クロム化合物	0.05未満 mg/l		JIS K 0102 65.2.1
鉛及びその化合物	0.05未満 mg/l		JIS K 0102 54.3
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満 mg/l		昭46.環告第59号付表1
アルキル水銀化合物	不検出(0.0005未満) mg/l		昭46.環告第59号付表2
シアン化合物	0.1未満 mg/l		JIS K 0102 38.1.2及び38.3
フェノール類含有量	0.05未満 mg/l		JIS K 0102 28.1
ヨウ素消費量	5未満 mg/l		昭37.厚生省・建設省令第1号別表第2
トリクロロエチレン	0.005未満 mg/l		JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.005未満 mg/l		JIS K 0125 5.2
ベンゼン	0.01未満 mg/l		JIS K 0125 5.2
以下余白			

備考	