計 量 証 明 書

株式会社 バースヴィジョン 様

第 18B31289 号
平成30年10月18日

株式会社 総合環境分析
神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目13番2号
電話 045-929-0033
FAX 045-929-0039
計量証明事業登録番号神奈川県第97号
環境計量士 大塚 克弘

計量の結果を下記の通り証明します。

件名	株式会社 バースヴィジョン		
試料種類	放流水		
採取場所	株式会社 バースヴィジョン		
採取年月日	平成30年10月9日	時間	11:00
採取者	共和メンテナンス 株式会社		

計量対象	単位	計量結果		計量方法
水素イオン濃度(pH)	pH	8.2(21.7℃)		JIS K 0102 12.1
浮遊物質量(SS)	mg/l	7		昭46.環告第59号付表9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1未満		JIS K 0102 21及び32.3
ヘキサン抽出物質	mg/l	1未満		昭49.環告第64号付表4
以下余白				

備考	