計 量 証 明 書

株式会社 バースヴィジョン 様

第 20B012696 号
令和2年5月7日

計量の結果を下記の通り証明します。

件名	株式会社 バースヴィジョン		
試料種類	放流水		
採取場所	株式会社 バースヴィジョン		
採取年月日	令和2年4月23日	時間	10:30
採取者	共和メンテナンス 株式会社		

株式会社総合環境分析
神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目13番2号
電話 045－929－0033
FAX 045－929－0039
計量証明事業登録番号神奈川県第97号
環境計量士 村田 靖

計量対象	単位	計量結果		計量方法
水素イオン濃度(pH)	pH	7.9(19.7℃)		JIS K 0102 12.1
浮遊物質量(SS)	mg/l	18		昭46.環告第59号付表9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	5		JIS K 0102 21及び32.3
ヘキサン抽出物質	mg/l	1未満		昭49.環告第64号付表4
以下余白				

備考	